

Rzut dachu (schemat instalacji odgromowych)

SKALA 1:200

LEGENDA:



-- Istniejące zwody poziome
- - - - - Istniejące zwody poziome do wymiany na nowe
- - Przewody odprowadzające z uziomami jak dotychczas
- Zk - Złącze kontrolne jak dotychczas

- Wszystkie roboty budowlano-montażowe prowadzić i wykonywać należy zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”.

✕ - Obecną konstrukcję naciagową (rura stalowa zakotwiona w murze attyki) przedłużyć dospawując rurę stalową. Wymagają tego projektowane roboty dociepleniowe attyki.

☒ - Obecną konstrukcję wsporczą instalację odgromową zdemontować przed położeniem płyt z wełny mineralnej. Po wykonaniu docieplenia i pokrycia zamontować systemowe uchwyty betonowe z płaskownikami nierdzewnymi. Kleić za pomocą kleju bitumicznego bądź lepiku w miejscach jak dotychczas.

✚ - Wykonać nową konstrukcję naciagową (systemowa rura stalowa Ø 27mm zakotwiona w murze attyki).



- Części budynku, na których zmieniane są zwody poziome, konstrukcja naciagowa i wsporcza.

TOMCZUK KRZYSZTOF
Usługi Budowlane Projektowe i Kosztorsowe
ul. Lipowa 19, 18-230 Ciechanowiec
tel. 606-901-633, 86 277-15-55, e-mail: ktomczuk@onet.eu

TEMAT OPRACOWANIA:
Remont budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, polegający na ociepleniu dachu z wymianą instalacji odgromowej, kominów, obróbek blacharskich i orynnowania oraz remont okładzin i zadaszenia wejścia głównego

ADRES INWESTYCJI:
Obręb 0001 Wysokie Mazowieckie, jedn. ewid. 201301_1 Wysokie Mazowieckie, działka o nr geodezyjnym 1721/3

NAZWA RYSUNKU:
Rzut dachu - schemat inst. odgromowych

PROJEKTANCI: Krzysztof Tomczuk uprawnienia nr: Łom. 44/89 UAN. 36/91 konstrukcyjno-budowlane, architektoniczne	PODPIS:	
WSPÓŁPRACA: mgr inż. arch. Damian Tomczuk	PODPIS:	
Mieczysław Wójcicki uprawnienia nr: Łom. 29/86 UAN. 7342/42/92 instalacje elektryczne	PODPIS:	
DATA: 11 maja 2020 r.	SKALA: 1:200	NR RYSUNKU: