

A26



Dane rozdzielnicy:
- Metalowa
- Klasa izolacji ⧈
- IP 44
- In=250A
- Natynkowa
- Drzwi z zamkiem

Wymiary
- Szerokość 550mm
- Wysokość 950mm
- Głębokość 215mm

Inwestor: Powiat Wysokomazowiecki
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie
pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie

tytuł: **Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu**

adres: Działka o numerze geodezyjnym: 2941/3
ul. Kościelna 14, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie
Obręb 0005 ; Jedn ew. 201302_4 Ciechanowiec

jednostka projektowa
QUARTUM
BIURO PROJEKTOWE
ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze
www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl
NIP:544-132-57-16, REGON 200418012

projektand

PROJEKTANT: mgr inż. Rafał Góra MAP/0315/POOE/13

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Marcin Janocha MAP/0050/PWOE/10

OPRACOWAŁ: mgr inż. Mateusz Figa

nazwa rysunku: **SCHEMAT IDEOWY TABLICY TP1**

branża: ELEKTRYCZNA

skala: -

nr rysunku: **PW/E/9**

faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

data: 12.2020

Projekt chroniony prawem autorskim.