

Ściemniacz DALI





LEGENDA:

- Łącznik jednobiegunowy podtynkowy
- Łącznik schodowy podtynkowy
- Łącznik świecznikowy podtynkowy
- Łącznik krzyżowy podtynkowy
- Łącznik jednobiegunowy podtynkowy IP44
- Łącznik schodowy podtynkowy IP44
- Łącznik świecznikowy podtynkowy IP44
- Łącznik krzyżowy podtynkowy IP44
- Łącznik schodowy podwójny podtynkowy
- Czujka ruchu (korytarzowa; sanitariaty IP55)
- PPWPPrzycisk przeciwpożarowego wył. prądu
- Sygnalizacja zadziałania PWP
- Panel 7-mio przyciskowy

	A	Oprawa oświetlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 25,9W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.
	B	Oprawa oświetlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 25,9V szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.
	C	Oprawa oświetlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 40,8V, zasilacz DALI szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.
	Cedd	Oprawa oświetlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 40,8V, zasilacz DALI szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.
	D	Oprawa oświetlenia podstawowego, nastropowa, moc 30V szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.
	E	Oprawa oświetlenia podstawowego, zewnętrzna, moc 39,8V szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.
	F	Oprawa oświetlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 18,4V szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.
	G	Oprawa oświetlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 25,5V szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.
	H	Oprawa oświetlenia podstawowego, naścienna, moc 9V szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.
	I	Oprawa oświetlenia podstawowego, nastropowa, moc 36,3V szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.
	J	Oprawa oświetlenia podstawowego, zewnętrzna, nastropowa, moc 52,8V szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.
	Kedd	Oprawa oświetlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 14,4W, zasilacz DALI szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.
	Ledd	Oprawa oświetlenia podstawowego, zwieszana, moc 24,5W, zasilacz DALI szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.
	Ledd	Oprawa oświetlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 18,6V, zasilacz DALI szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.
	Medd	Oprawa oświetlenia podstawowego, nastropowa, moc 12,9V, zasilacz DALI szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.
	N	PROFIL LED montowany na suficie g/k
	Aw1	Oprawa oświetlenia awaryjnego, nastropowa, moc 3W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.
	Aw2	Oprawa oświetlenia awaryjnego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 1W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.
	Aw3	Oprawa oświetlenia awaryjnego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 3W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.
	Aw4	Oprawa oświetlenia awaryjnego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 1W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.
	Aw5	Oprawa oświetlenia awaryjnego, nastropowa, moc 2W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.
	Aw6	Oprawa oświetlenia awaryjnego, zewnętrzna, nastropowa, moc 2W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.
	Ew1	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, naścienna, moc 1W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.
	Ew2	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, naścienna, moc 1W, podtrzymanie 3h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.
	Ew3	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 1W, podtrzymanie 3h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.
		Panel 7 przyciskowy
		Jednostka wejściowa + wyłącznik dzwonkowy
		Ściemniacz DALI

	NAZWA POMIESZCZENIA/POSADZKA
3.01	KLATKA SCHODOWA/ MIKROCEMENT
3.02	KOMUNIKACJA - HOL/ MIKROCEMENT
3.03	KLATKA SCHODOWA/ MIKROCEMENT
3.04	SEKRETARZ
3.05	ZASTĘPCA KIEROWNIKA
3.06	KIEROWNIK
3.07	SKARBNIK
3.08	FINANSE
3.09	FINANSE
3.10	ARCHIWUM
3.11	OBSŁUGA RADY (1 OS. + ARCHIWISTA)
3.12	KADRY
3.13	ZAOPATRZENIE + ZAPLECZE
3.14	SALA NARAD
3.15	POM. GOSPODJ/ MIKROCEMENT
3.16	POM. SOCJALNE/ MIKROCEMENT
3.17	TOALETA MĘSKA/ MIKROCEMENT
3.18	TOALETA DAMSKA/ MIKROCEMENT
3.19	TOALETA DLA NIEPJ/ MIKROCEMENT
3.20	KOMUNIKACJA/ MIKROCEMENT
3.21	KAZIENIAK/ MIKROCEMENT
3.22	STAROSTA
3.23	SEKRETARIAT
3.23a	SEKRETARIAT - ZAPLECZE
3.24	WICESTAROSTA
3.25	PRZEWODNICZĄCA RADY
3.26	SZATNIA
3.27	CATERING - POM. DLA OBSŁUGI
3.28	CATERING
3.29	PALARNIA
3.30	POM. TECHNICZNE/ MIKROCEMENT
3.31	SALA KONFERENCYJNA
3.32	TOALETA MĘSKA/ MIKROCEMENT
3.33	TOALETA DAMSKA/ MIKROCEMENT

ażu opraw
ie
n do
na budowie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
iTEL Piotr Kulesza
15-113 Białystok
ul. Gen. W. Andersa 38 LOK 301

TEMAT:
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ZWIĄZANYMI Z OBIEKTEM BUDOWLANYM, PARKINGIEM I OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY LOKALIZOWANYCH NA DZIAŁKACH 1515/22, 1515/21,1510/3 I 1510/1

ADRES OBIEKTU:
DZIAŁKI NR
1515/22, 1515/21, 1510/3 I 1510/1

INWESTOR:
POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI
UL. LUDOWA 15a 18-200
WYSOKIE MAZOWIECKIE

TYTUŁ RYSUNKU:
INSTALACJA OŚWIETLENIOWA
II PIĘTRO

Nr rysunku: E-05

STADIUM:
PROJEKT TECHNICZNY

Skala: 1:100

Branża: Elektryczna	Imię i nazwisko,upr.podpis	Data/ Podpis:
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Kulesza upr. bud. POL/0011/POOE/07 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget. bez ograniczeń	24.09.2023
Sprawdzający:	mż. Mirosława Murawska upr. bud. POL/0081/POOE/08 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget. bez ograniczeń	