


LEGENDA:

	Złącze krzyżowe
	Drut FeZn fi 8mm
	Bednarka Fe 30x4mm ułożona w ławie fundamentowej
	Złącze kontrolne montowane w ziemi
	Połączenie spawane
	Bednarka FeZn 25x4mm wypust do urządzeń i wyprowadzenie na dach ze słupów żelbetowych
	Maszt odgromowy h-7m



JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ITEL Piotr Kulesza 15-113 Białystok ul. Gen. W. Andersa 38 LOK 301	
TEMAT: BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W WYSOKIM MAZOWIECKIM Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi ZWIĄZANymi Z OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY LOKALIZOWANYCH NA DZIAŁKACH 1515/22, 1515/21, 1510/3 I 1510/1	
ADRES OBIEKTU: DZIAŁKI NR 1515/22, 1515/21, 1510/3 I 1510/1	INWESTOR: POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI UL. LUDOWA 15a 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE
TYTUL RYSUNKU: INSTALACJA ODGROMOWA I UZIOMOWA	Nr rysunku: E-11
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY	Skala: 1:100
Branża: Elektryczna	Imię i nazwisko upr. podpis mgr inż. Krzysztof Kulesza
Projektant: upr. bud. PDL/0071/POOE/07 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget. bez ograniczeń	Data Podpis: 24.09.2023
Sprawdzający: inż. Mirosław Murawski	upr. bud. PDL/0081/POOE/08 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget. bez ograniczeń

