

	NAZWA POMIESZCZENIA/POSADZKA
0.01	KLATKA SCHODOWA / MIKROCEMENT
0.02	ARCHIWUM GEODEZJI/ MIKROCEMENT
0.03	POM. TECH. (INST. SANIT.)/ MIKROCEM.
0.04	MAGAZYN / MIKROCEMENT
0.05	POM. SPRZĄTACZ./ MIKROCEMENT
0.06	ŁAZIENKA / MIKROCEMENT
0.07	POM. TECH. (INST. ELEKTR.)/ MIKROC.
0.08	POM. TECH. (INST. ELEKTR.)/ MIKROC.
0.09	KOMUNIKACJA/ MIKROCEMENT
0.10	POM. TECH.(DO WODOTRYSKÓWY MIKR.
0.11	ARCHIWUM ZABUDOWE/ MIKROCEMENT
0.12	KLATKA SCHODOWA/ MIKROCEMENT
0.13	KOMUNIKACJA/ MIKROCEMENT
0.14	CZASOWY POBYT OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH NA SIELISKU / MIKROCEMENT
0.15	MAGAZYN PODRĘCZNY/ MIKROCEMENT
0.16	KOMUNIKACJA/ MIKROCEMENT
0.17	KOMUNIKACJA/ MIKROCEMENT
0.18	ARCHIWUM KOMUNIKACJA/ MIKROCEMENT
0.19	ARCHIWUM/ MIKROCEMENT
0.20	ARCHIWUM/ MIKROCEMENT

LEGENDA:

- Wypust kablowy
- Gniazdo pojedyńcze 230V
- Gniazdo pojedyńcze 230V IP 44
- Gniazdo podwójne 230V
- Gniazdo podwójne 230V IP 44
- Gniazdo DATA 230V
- Gniazdo pojedyńcze 230V na wysokości 30cm
- Gniazdo pojedyńcze 230V IP 44 na wys. 30cm
- Gniazdo 3L+N+PE 400V
- Gniazdo 3L+N+PE 400V z rozłącznikiem
- ZG — Zestaw gniazdowy 3x230V + 2xDATA + 2xRJ45
- ZPP — Zestaw gniazdowy 2x230V + 2xRJ45
- PP — Puszka podłogowa 8-mio modułowa 3x230V + 2xDATA + 4xRJ45
- PP — Puszka podłogowa 9-cio modułowa 3x230V + 2xDATA + 4xRJ45+HDMI
- PP — Puszka podłogowa 8-mio modułowa 2x230V + 2xRJ45
- PP — Puszka podłogowa 8-mio modułowa 2x230V + 2xDATA + 2xRJ45
- PP — Puszka podłogowa 8-mio modułowa 2x230V + 4xRJ45
- Korytko kablowe
- Grzejnik elektryczny
- PP — Puszka E-90
- Moduł pętlowy SSP czujka ASD
- Moduł SSP we/wy
- Moduł pętlowy SSP ROP

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ITEL Piotr Kulesza
15-113 Białystok
ul. Gen. W. Andersa 38 LOK 301

iTEL PIOTR KULESZA

TEMAT:
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ZWIĄZANYMI Z OBIEKTEM BUDOWLANYM, PARKINGIEM I OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY LOKALIZOWANYCH NA DZIAŁKACH 1515/22, 1515/21,1510/3 I 1510/1

ADRES OBIEKTU:
DZIAŁKI NR 1515/22, 1515/21, 1510/3 I 1510/1

INWESTOR:
POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI
UL. LUBOWA 15a 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE

TYTUŁ RYSUNKU:
INSTALACJA GNIAZD 230V PIWNICA

Nr rysunku: E-06

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

Skala: 1:100

	Imię i nazwisko,upr.podpis	Data Podpis
Branża: Elektryczna		
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Kulesza upr. bud. POL/0071/POOE/07 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget. bez ograniczeń	24.09.2023
Sprawdzający:	inż. Mirosław Murawski upr. bud. POL/0061/POOE/06 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget. bez ograniczeń	