



Rozdzielnica TK2.2
5x24M
natynkowa, I klasa
(metalowa)
IP40, IK08, RAL 9003



Zasilanie	Ochrona przepięć.	Wskaźnik	Gniazda komp.	Gniazda komp.	Gniazda komp.	Gniazda komp.	Gniazda komp.	Gniazda komp.	Gniazda komp.	Gniazda komp.	Gniazda komp.	Gniazda komp.	Szafa teleinf.
N2XH5x10	Kl. T2	napięcia	YnDY 3x2,5	N2XH/YDYp 3x2,5	N2XH/YDYp 3x2,5	N2XH/YDYp 3x2,5	N2XH/YDYp 3x2,5	N2XH/YDYp 3x2,5	N2XH/YDYp 3x2,5	N2XH/YDYp 3x2,5	N2XH/YDYp 3x2,5	N2XH/YDYp 3x2,5	N2XH/YDYp 3x2,5
Ps = 8kW		zasilania	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW
z TK			TK2.2/g1	TK2.2/g2	TK2.2/g3	TK2.2/g4	TK2.2/g5	TK2.2/g6	TK2.2/g7	TK2.2/g8	TK2.2/g9	TK2.2/g10	TK2.2/st1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ITEL
PIOTR KULESZA

TEMAT:
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W
WYSOKIEM MAZOWIECKIEM Z URZĄDZENIAMI
BUDOWLANymi ZWIĄZANymi Z OBIEKTAMI
MAŁEJ ARCHITEKTURY LOKALIZOWANYCH
NA DZIAŁKACH 1515/22, 1515/21, 1510/3 I 1510/1

ADRES OBIEKTU:
DZIAŁKI NR
1515/22, 1515/21,
1510/3 I 1510/1

INWESTOR:
POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI
UL. LUDOWA 15a 18-200
WYSOKIE MAZOWIECKIE

TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT ROZDZIELNI TK2.2

Nr rysunku:
E-28

STADIUM:
PROJEKT
TECHNICZNY

Skala:

Branża:
Elektryczna

Projektant:
mgr inż. Krzysztof Kulesza
upr. bud. PDL/0071/POOE/07 w spec. instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget.
bez ograniczeń

Sprawdzający:
inż. Mirosław Murawski
upr. bud. PDL/0061/POOE/08 w spec. instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget.
bez ograniczeń

Data
Podpis:
24.09.2023