



- proj. instalacja wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-RT (pod stropem) w strefie sufitu podwieszanego
- proj. instalacja wody zimnej i c.w.u. z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-RT (w warstwie izolacji posadzki)
- proj. instalacja hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych (pod stropem) w strefie sufitu podwieszanego
- proj. pion instalacji wodociągowej
- proj. pion instalacji hydrantowej
- proj. zawór kulowy odcinający
- proj. hydrant DN25 z węzłem półsztywnym L=30m z prądnocą
- otwór w stropie
- przejście ppoż.

nieopisane średnice: 17x2,75

Projekty Nadzory – Sanitarne Bartosz Sowa ul. Zachodnia 36/2, 15-345 Białystok		tel: 606-281-763 email: nadzorysanitarne@wp.pl	
Tytuł projektu: BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W WYSOKIM MAZOWIECKIEM			
Adres inwestycji: DZ 1515/22, 1515/21, 1510/3, 1510/1, 725, OBRĘB 0001 WYSOKIE MAZOWIECKIE WOJ. PODLASIE			
Treść rysunku: RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA WODOCIĄGOWA			<div style="font-size: 48px; font-weight: bold; text-align: center;">W-03</div>
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY		Skala: 1:100	
Branża: SANITARNA		Data: 30.10.2023	
Projektant: mgr inż. Bartosz Sowa upr. nr WAM(0131)/POOS/13 mgr inż. Karolina Dąbrowska		Podpis:	
Sprawdzający: nr upr. WAM(0129)/PWOS/13		Podpis:	
PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych. DZ.24.202.p.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE			

6. Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy uzgodnić i uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.