



1.Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

2.Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów i norm branżowych, atestów i dopuszczzeń do stosowania oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów stosowanych w realizacji projektu.

3.Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy rozpatrywać jako całość.

4.Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do pozostałych branż.

5.Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

6.Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy uzgodnić i uzyskać akceptację inwestora do ich wprowadzenia.

LEGENDA:

- proj. instalacja wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-RT (pod stropem/ w strefie sufitu podwieszanego)
- proj. pion instalacji wodociągowej
- proj. pion instalacji hydrantowej
- proj. zawór cyrkulacyjny z nastawą wstępną
- proj. zawór kulowy odcinający
- proj. zawór antyskażeniowy typu EA
- proj. zawór pierwszeństwa
- proj. hydrant DN52 z węzłem płaskoskładanym 2x L=15m z prądownicą
- proj. hydrant DN25 z węzłem półsztywnym L=30m z prądownicą
- otwór w stropie
- przejście ppoż.
- numer pomieszczenia

UWAGA:

- Instalacje prowadzone pod stropem należy prowadzić adekwatnie do zmiany wysokości stropu
- Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane wykonać w klasie odporności ogniowej nie gorszej niż te przegrody
- Wszystkie przejścia przez przegrody poziome między piwnicą a parterem należy wykonać jako przejścia ppoż.
- Kompensacja rur należy wykonać według wytycznych producenta rur

Projekty Nadzory – Sanitarnie Bartosz Sowa ul. Zachodnia 36/2, 15-345 Białystok Tytuł projektu: BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W WYSOKIM MAZOWIECKIM		tel: 606-281-763 email: nadzorysanitarnie@wp.pl
Adres inwestycji: DZ. 1515/22, 1515/21, 1510/3, 1510/1, 725, OBRĘB 0001 WYSOKIE MAZOWIECKIE WOJ. PODLASKIE		
Treść rysunku: ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ ORAZ HYDRANTOWEJ		W-05
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY	Skala: -	
Branża: SANITARNA	Data: 30.10.2023	
Projektant: mgr inż. Bartosz Sowa upr. nr WAM/0131/POOS/13	Podpis:	
Sprawdzający: mgr inż. Karolina Dąbrowska nr upr. WAM/0129/PWOS/13		Podpis:
PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE		