

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA m²
1.01	PRZEDSIONEK	23,41
1.02	KOMUNIKACJA	182,40
1.03	KLATKA SCHODOWA	16,02
1.04	SALA OBSŁUGI	52,59
1.05	SALA OBSŁUGI	28,42
1.06	KOMUNIKACJA	96,81
1.07	POKÓJ BIUROWY	29,04
1.08	POKÓJ BIUROWY	20,23
1.09	POKÓJ BIUROWY	20,15
1.10	POKÓJ BIUROWY	28,33
1.11	ARCHIWUM	19,46
1.12	POKÓJ BIUROWY	14,48
1.13	POKÓJ BIUROWY	18,88
1.14	POKÓJ BIUROWY	13,60
1.15	TOALETA DAMSKA	9,25
1.16	TOALETA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6,34
1.17	TOALETA DAMSKA	5,74
1.18	ARCHIWUM	15,90
1.19	POM. SOCJALNE	12,94
1.20	TOALETA MĘSKA	7,94
1.21	KOMUNIKACJA	11,27
1.22	KANCELARIA OGÓLNA	28,47
1.23	SKŁAD CHRONOLOGICZNY	24,73
1.23a	SKŁAD CHRONOLOGICZNY	24,73
1.24	KOMUNIKACJA	11,27
1.25	POKÓJ BIUROWY	13,61
1.26	POKÓJ BIUROWY	13,73
1.27	POKÓJ BIUROWY	19,28
1.28	POKÓJ BIUROWY	20,47
1.29	TOALETA MĘSKA	7,96
1.30	TOALETA DAMSKA	10,17
1.31	ARCHIWUM	48,85
1.32	POM. SOCJALNE	12,24
1.33	WPROWADZ. ZMIAN W REJ. GRUNTÓW	13,49
1.33a	WPROWADZ. ZMIAN W REJ. GRUNTÓW	13,24
1.34	WERYF. PRAC GEOD. I PRZYG. BAZ DAN.	13,18
1.35	POM. TELET.	11,58
1.36	PODRĘCZNIK ARCHIWUM	1,82
1.37	POKÓJ BIUROWY	31,40
1.37a	OBSŁUGA INTERESANTÓW	10,87
1.38	OBSŁUGA INTERESANTÓW	22,36
1.38a	OBSŁUGA INTERESANTÓW	22,05
1.39	KLATKA SCHODOWA	23,91
1.40	POM. TELET.	16,00
1.41	KOMUNIKACJA	2,63
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA RAZEM		1140,26

1.Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

2.Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów i norm branżowych, otestuje i dopuszczeń do stosowania oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów stosowanych w realizacji projektu.

3.Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy rozpatrywać jako całość.

4.Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do pozostałych branż.

5.Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

6.Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy uzgodnić i zyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.

Uwaga:
* WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE WYKONAĆ W KLASIE ODPORNOŚCI NIE GORSZEJ NIŻ TEJ PRZEGRODY
* WSZYSTKIE OTWORY PRZEZ PRZEGRODY POZIOME, NALEŻY WYKONAĆ PRZED WYKONANIEM INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
* LOKALIZACJĘ TERMOSTATÓW OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO USTALIĆ Z INWESTOREM PODCZAS ROBÓT (ZALECA SIĘ ZASTOSOWANIE TERMOSTATÓW Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY PODŁOGI)
* W POMIESZCZENIACH O POWIERZCHNI POWYŻEJ 100M2 NALEŻY ZASTOSOWAĆ MINIMUM 2 TERMOSTATY
* Z PRZEKAZANYCH INFORMACJI, WYNIKA ŻE POMIESZCZENIA ARCHIWUM NA KONDYGNACJACH: 0, I, II BĘDĄ POMIESZCZENIAMI O PRZEZNACZENIU BIUROWYM (ZASTOSOWANO OGRZEWANIE PODŁOGOWE)
* WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY POZIOME MIĘDZY PIWNICĄ A PARTEREM NALEŻY WYKONAĆ JAKO PRZEJŚCIA PPOŻ.

LEGENDA:

- proj. instalacja centralnego ogrzewania z rur wielowarstwowych (zasilanie/powrót) (w posadzce w strefie izolacji)
- proj. instalacja centralnego (przyłącza od rozdzielacza do wężownicy) (w posadzce)
- C-01 - proj. pion instalacji centralnego ogrzewania
- CT-01 - proj. pion instalacji ciepła technologicznego
- R-1.8 - proj. rozdzielacz mosiężny 1" z grupą mieszającą
- proj. strefa ogrzewania podłogowego bez strefy brzegowej
- proj. strefa ogrzewania podłogowego ze strefą brzegową
- proj. strefa ogrzewania podłogowego ogrzewana przyłączami
- proj. zawór regulacyjny z nastawą wstępną
- proj. zawór kulowy odcinający

Projekty Nadzory – Sanitarne Bartosz Sowa
ul. Zachodnia 36/2, 15-345 Białystok
tel: 606-281-763
email: nadzorysanitarne@wp.pl

Tytuł projektu: BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

Adres inwestycji: DZ. 1515/22, 1515/21, 1510/3, 1510/1, 725, OBRĘB 0001 WYSOKIE MAZOWIECKIE WOJ. PODLASKIE

Treść rysunku: RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O. I C.T.

CO-02

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY | Skala: 1:100

Branża: SANITARNA | Data: 30.10.2023

Projektant: mgr inż. Bartosz Sowa, upr. nr WAM/0131/POOS/13 | Podpis:

Sprawdzający: mgr inż. Karolina Dąbrowska, nr upr. WAM/0129/POOS/13 | Podpis:

PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielenie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE