



1. Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

2. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczególnymi zaleceniami polskich przepisów i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów stosowanych w realizacji projektu.

3. Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy rozpatrywać jako całość.

4. Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do pozostałych branż.

5. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

6. Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy uzgodnić i uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.

Uwagi:

- WSZYSTKIE RURY STALOWE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA POD STROPEM NALEŻY ZAIZOLOWAĆ
- WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE WYKONAĆ W KLASIE OPORNOŚCI NIE GORSZEJ NIŻ TEJ PRZEGRODY
- WSZYSTKIE OTWORY PRZEZ PRZEGRODY POZIOME, NALEŻY WYKONAĆ PRZED WYKONANIEM INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
- WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY POZIOME MIĘDZY PIWNICĄ A PARTEREM NALEŻY WYKONAĆ JAKO PRZEJŚCIA PPOŻ.

LEGENDA:

- proj. instalacja centralnego ogrzewania (zasilanie/powrót) przewody prowadzone w piwnicy pod stropem w strefie sufitu podwieszanego
- proj. instalacja centralnego ogrzewania (zasilanie/powrót) przewody prowadzone w posadzce
- proj. pion instalacji centralnego ogrzewania
- proj. zawór regulacyjny z nastawą wstępną
- proj. zawór kulowy odcinający
- proj. rozdzielacz mosiężny 1" z grupą mieszającą w szafce rozdzielaczowej nadtynkowej
- proj. przejście p.poż.

Projekty Nadzory – Sanitarne Bartosz Sowa tel: 606-281-763
ul. Zachodnia 36/2, 15-345 Białystok email: nadzorysanitarne@wp.pl

Tytuł projektu: **BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W WYSOKIM MAZOWIECKIM**

Adres inwestycji: **DZ. 1515/22, 1515/21, 1510/3, 1510/1, 725, OBRĘB 0001 WYSOKIE MAZOWIECKIE WOJ. PODLASIE**

Treść rysunku: **ROZWIINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA**

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY	Skala: -	CO-08
Branża: SANITARNA	Data: 30.10.2023	
Projektant: mgr inż. Bartosz Sowa upr. nr WAM/0131/POOS/13	Podpis:	
Sprawdzający: mgr inż. Karolina Dąbrowska nr upr. WAM/0129/PWOS/13	Podpis:	

PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24.02.2018 r. z dnia 2.02.1994r. Powołanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE