



	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA m ²
0.01	KLATKA SCHODOWA	15,98
0.02	ARCHIWUM GEODEZJI	184,34
0.03	POM. TECH.	95,69
0.04	MAGAZYN	41,20
0.05	POM. SPRZĄTACZ.	16,91
0.06	ŁAZIENKA	18,52
0.07	POM. TECH.	19,70
0.08	POM. TECH.	31,24
0.09	KOMUNIKACJA	29,14
0.10	POM. TECH.	9,88
0.11	ARCHIWUM ZAKŁADOWE	127,01
0.12	KLATKA SCHODOWA	15,95
0.13	KOMUNIKACJA	128,58
0.14	CZASOWY POBYT OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z MATERIAŁÓW ARCHIWUM NA	11,96
0.15	MAGAZYN PODRĘCZNY	15,54
0.16	KOMUNIKACJA	17,21
0.17	KOMUNIKACJA	32,26
0.18	ARCHIWUM KOMUNIKACJI	55,94
0.19	ARCHIWUM	142,51
0.20	ARCHIWUM	159,07
	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA RAZEM	1168,63

- LEGENDA:
- proj. instalacja wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-RT (pod stropem/ w strefie sufitu podwieszanego)
 - proj. instalacja wody zimnej i c.w.u. z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-RT (w warstwie izolacji posadzki)
 - proj. instalacja hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych (pod stropem/ w strefie sufitu podwieszanego)
 - W01 - proj. pion instalacji wodociągowej
 - H01 - proj. pion instalacji hydrantowej
 - ↻ - proj. zawór cyrkulacyjny z nastawą wstępną
 - ⊘ - proj. zawór kulowy odcinający
 - ⊘ - proj. zawór antyskażeniowy typu EA
 - ⊘ - proj. zawór pierwszeństwa
 - ⊘ - proj. hydrant DN52 z węzłem płaskokładnym 2x15m z prądownicą
 - ⊘ - otwór w stropie
 - ⊘ - przejście ppoż.
- nieopisane średnice: 17x2,75

- UWAGA:
- Instalacje prowadzone pod stropem należy prowadzić adekwatnie do zmiany wysokości stropu
 - Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane wykonać w klasie odporności ogniowej nie gorszej niż te przegrody
 - Wszystkie przejścia przez przegrody poziome między piwnicą a parterem należy wykonać jako przejścia ppoż.
 - Kompensacje rur należy wykonać według wytycznych producenta rur

KT

Projekty Nadzory – Sanitarne Bartosz Sowa tel: 606-281-763
ul. Zachodnia 36/2, 15-345 Elatystok email: nadzorysanitarne@wp.pl
Tytuł projektu: BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA
POWIATOWEGO W WYSOKIM MAZOWIECKIM

Adres inwestycji: DZ. 1515/22, 1515/21, 1510/3, 1510/1, 725,
OBRĘB 0001 WYSOKIE MAZOWIECKIE WOJ. PODLASKIE

Treść rysunku: RZUT PIWNICY - INSTALACJA WODOCIĄGOWA

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY	Skala: 1:100	W-01
Branża: SANITARNA	Data: 30.10.2023	
Projektant: mgr inż. Bartosz Sowa upr. nr WAM/0131/POOS/13	Podpis:	
Sprawdzający: mgr inż. Karolina Dąbrowska nr upr. WAM/0129/PWOS/13	Podpis:	

PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE