



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA m <sup>2</sup>
3.01	KIATKA SCHODOWA	15,99
3.02	KOMUNIKACJA-HOL	341,64
3.03	KIATKA SCHODOWA	16,00
3.04	SEKRETARZ	21,10
3.05	ZASTĘPCA KIEROWNIKA	18,87
3.06	KIEROWNIK	14,84
3.07	SKARBNIK	13,88
3.08	FINANSE	20,14
3.09	FINANSE	20,26
3.10	ARCHIWUM	12,68
3.11	OBŚLUGA RADY	19,94
3.12	KADRY	10,89
3.13	ZAOPATRZENIE+ZAPLECZE	29,97
3.14	SALA NARAD	47,10
3.15	POM.GOSPOD.	5,57
3.16	POM. SOCIALNE	12,94
3.17	TOALETA MĘSKA	7,94
3.18	TOALETA DAMSKA	9,45
3.19	TOALETA NIEP.	6,34
3.20	KOMUNIKACJA	3,77
3.21	ŁAZIENKA	3,80
3.22	STAROSTA	42,76
3.23	SEKRETARIAT	34,99
3.23a	SEKRETARIAT+ZAPLECZE	4,05
3.24	WICESTAROSTA	25,34
3.25	PRZEWODNICZĄCA RADY	13,74
3.26	SZATNIA	28,16
3.27	CATERING-POM.DLA OBSŁUGI	4,89
3.28	CATERING	30,46
3.29	PALARNIA	4,89
3.30	POM.TECHNICZNE	17,65
3.31	SALA KONFERENCYJNA	170,66
3.32	TOALETA MĘSKA	15,74
3.33	TOALETA DAMSKA	10,21
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA RAZEM		1056,65

Uwaga:

- WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE WYKONAĆ W KLASIE ODPORNOŚCI NIE GORSZEJ NIŻ TEJ PRZEGRODY
- WSZYSTKIE OTWORY PRZEZ PRZEGRODY POZIOME, NALEŻY WYKONAĆ PRZED WYKONANIEM INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
- LOKALIZACJĘ TERMOSTATÓW OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO USTALIĆ Z INWESTOREM PODCZAS ROBÓT (ZALECA SIĘ ZASTOSOWANIE TERMOSTATÓW Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY PODŁOGI)
- W POMIESZCZENIACH O POWIERZCHNI POWYŻEJ 100m<sup>2</sup> NALEŻY ZASTOSOWAĆ MINIMUM 2 TERMOSTATY
- Z PRZEKAZANYCH INFORMACJI, WYNIKA ŻE POMIESZCZENIA ARCHIWUM NA KONDYGNACJACH: 0, I, II BĘDĄ POMIESZCZENIAMI O PRZEZNACZENIU BIUROWYM (ZASTOSOWANO OGRZEWANIE PODŁOGOWE)

#### LEGENDA:

- proj. instalacja centralnego ogrzewania z rur wielowarstwowych (zasilanie/powrót) (w posadzce w strefie izolacji)
- proj. instalacja centralnego (przyłącza od rozdzielacza do węzłownicy) (w posadzce)
- proj. pion instalacji centralnego ogrzewania
- proj. pion instalacji ciepła technologicznego
- proj. rozdzielacz mosiężny 1" z grupą mieszącą
- proj. strefa ogrzewania podłogowego bez strefy brzegowej
- proj. strefa ogrzewania podłogowego ze strefą brzegową
- proj. strefa ogrzewania podłogowego ogrzewana przyłączami
- proj. zawór regulacyjny z nastawą wstępną
- proj. zawór kulowy odcinający

Projekty Nadzory – Sanitarne Bartosz Sowa  
ul. Zachodnia 36/2, 15-345 Białystok  
Tytuł projektu: BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA  
POWIATOWEGO W WYSOKIM MAZOWIECKIM

Adres inwestycji: DZ. 15/12/22, 15/15/21, 15/10/3, 15/10/1, 725,  
OBREPEŁ 0001 WYSOKIE MAZOWIECKIE WOJ. PODLASKIE

Treść rysunku: RZUT II PIĘTRA - INSTALACJA C.O. I.C.T.		CO-04
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY	Skala: 1:100	
Brano: SANITARNIA	Data: 30.10.2023	
Projektant: mgr inż. Bartosz Sowa upr. nr WAM/O131/POOS/13	Podpis:	
Sprawdzający: mgr inż. Karolina Dąbrowska nr upr. WAM/O129/PWOS/13	Podpis:	

PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych  
Dz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE

- Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
- Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów stosowanych w realizacji projektu.
- Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy rozpatrywać jako całość.
- Należy nie prowadzić robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sporządzenia ich odniesień do pozostałych branż.
- Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wyniki należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
- Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy uzgodnić i uzyskać akceptację inwestora dla ich wprowadzenia.