



LEGENDA:

- nieopisane srednice: 17x,2,75

1. Instalacje prowadzone pod stropem należy prowadzić adekwatnie do zmiany wysokości stropu
2. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane wykonać w klasie odporności ogniowej nie gorszej niż te przegrody.
3. Wszystkie przejścia przez przegrody poziome między piwnicą a parterem należy wykonać jako przejścia ppóz.

6. Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy uzgodnić i uzyskać akceptację inwestora dla ich wprowadzenia.

W-02