

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2065B odc. Jabłoń Kościelna – Jabłoń Spały w lok. rob. 0+268 – 0+946 na długości 0,678 km.

W odpowiedzi na zadane zapytania w dniu 16.03.2012 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje i wyjaśnia:

1. *Zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej należy wykonać warstwę ścieralną nawierzchni bitumicznej grubości 4 cm natomiast kosztorys ofertowy oraz opis przedmiotu zamówienia określa grubość warstwy ścieralnej na 3 cm. Prosimy o jednoznaczne ostateczne określenie grubości tej warstwy nawierzchni.*

Ad. 1 – Należy wykonać warstwę ścieralną gr. 3 cm.

2. *Prosimy o określenie typu folii znaków drogowych pionowych - I czy II generacja?*

Ad. 2 – Należy ustawić znaki pokryte folią I generacji, rozmiar wg. grupy znaków średnich.

3. *Zgodnie z kosztorysem ofertowym destruktu uzyskany z frezowania nawierzchni należy wbudować w koronę drogi. Prosimy o określenie miejsca wbudowania, funkcji którą będzie spełniał wbudowany destruk oraz wymogów jakie ten element ma spełniać?*

Ad. 3 – Destruk z frezowania nawierzchni należy wbudować w podbudowę jako uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego.

4. *Prosimy o określenie stopnia przekruszenia dla kruszywa łamanego do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych.*

Ad. 4 – Należy zastosować kruszywo łamane frakcji 0/31,5 mm

5. *Zgodnie z zapisem pkt. 4 Formularza oferty „cena podana w ofercie nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy”. Natomiast zapisy § 5 pkt, 7 umowy stanowią, że „Wartość wykonanych i odebranych robót określona będzie kosztorysem powykonawczym opracowanym na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru oraz cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego”. Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu końcowego rozliczenia wartości zrealizowanych robót.*

Ad. 5 – Zamawiający informuje, że rozliczenie inwestycji nastąpi kosztorysem powykonawczym, natomiast niezmiennosc ceny dotyczy cen jednostkowych określonych w kosztorysach ofertowych.

**Z-ca DYREKTORA
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH**

mgr inż. Elżbieta Musielak