

LEGENDA:

COD	centrala oddymiania z zasilaniem awaryjnym
	przycisk alarmowy oddymiania
N	napęd elektryczny klapy oddymiającej 24VDC (dostarczany z klapą oddymiającą)
	przycisk przewietrzania
——	YnTKSY 3x2x1
—·—·—	HDGs 2x1,5

LEGENDA:

R	optyczna czujka dymu
	moduł sterujący 4we/wy
	ręczny ostrzegacz pożarowy
	sygnalizator optyczno-akustyczny
——	przewód YnTKSYekw 1x2x1
CSP	centrala systemu
— · —	przewód HDGs 2x1,5

FORMAT
15-066 BIAŁYSTOK, ul.MODLIŃSKA 12 m 25
TEL/FAX: 7324-323

OBIEKT:	Rozbudowa i remont budynków wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie dotycząca utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej - przebudowa starego budynku szkoły na pensjonat.		
INWESTOR:	Zespół Szkół Rolniczych im.Stefanii Karpowicz w Krzyżewie,18-218 Sokoły, Krzyżewo 32		
NAZWA RYS.:	RZUT PODDASZA - system sygnalizacji alarmu pożaru		
DATA:	06.11.2009	SKALA: 1:100	NR RYS.: T-3
AUTOR: mgr inż. Marek Matys nr upr. D-993/05		SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Robert Grodzki nr upr. PDL/0101/POOE/06	