



Pi=89,00kW
kz=0,6
Ps=53,40kW

RG

UWAGA:

- fazy w rozdzielnicy obciążać równomiernie
- rozdzielnicę wykonać jako podtynkową z dwiema pełnymi zamykanymi na zamek
- w rozdzielnicy pozostawić rezerwę min. 30% miejsca

LEGENDA!
ZA1 - zegar astronomiczny 1-kanalowy zainstalować w proj. rozdzielnicy RG.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
obwody projektowane - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S oraz wyłącznik różnicowoprądowy

F ORMAT		15-066 BIAŁYSTOK, ul.MODLIŃSKA 12 m 25 TEL/FAX: 7324-323	
OBIEKT:	Rozbudowa i remont budynków wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie dotycząca utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej - przebudowa starego budynku szkoły na pensjonat.		
INWESTOR:	Zespół Szkół Rolniczych Im.Stefanii Karpowicz w Krzyżewie,18-218 Sokoły, Krzyżewo 32		
NAZWA RYS.:	schemat rozdzielnic RG		
DATA:	06.11.2009		NR RYS.: 7
AUTOR: mgr inż. Robert Grodzki nr upr. PDL/0101/POOE/06		SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz Surowiec nr upr. PDL/0074/POOE/07	