



Zestawienie pomieszczeń				Zestawienie pomieszczeń			
Lp.	Pomieszczenie	Pow.(m²)	Rodzaj posadzki	Lp.	Pomieszczenie	Pow.(m²)	Rodzaj posadzki
0/1	Wiatrołap	4,57	Gres	0/13	Solarium	13,32	Wykładzina PCV typu Gamrat
0/2	Haj	41,21	Wykładzina PCV typu Gamrat	0/14	Szatnia męska	19,08	Wykładzina PCV typu Gamrat
0/3	Komunikacja	5,80	Wykładzina PCV typu Gamrat	0/15	Szatnia personelu	12,86	Wykładzina PCV typu Gamrat
0/4	Komunikacja	83,89	Wykładzina PCV typu Gamrat	0/16	Łazienka personelu	11,57	Gres
0/5	Poczekalnia	11,28	Wykładzina PCV typu Gamrat	0/17	Szatnia damska	19,61	Wykładzina PCV typu Gamrat
0/6	Gabinet lekarski	12,78	Wykładzina PCV typu Gamrat	0/18	Magazyn	19,88	Wykładzina PCV typu Gamrat
0/7	Łazienka męska	15,13	Gres	0/19	Gabinet masażu	19,53	Wykładzina PCV typu Gamrat
0/8	W+000A3azienka	15,13	Gres	0/20	Sala Kinezyterapii	40,16	Wykładzina PCV typu Gamrat
0/9	W+000EAska	15,13	Gres	0/21	Sala Kinezyterapii	39,94	Wykładzina PCV typu Gamrat
0/10	Łazienka damska	15,10	Gres	0/22	Sala Kinezyterapii	39,32	Wykładzina PCV typu Gamrat
0/11	Hydromasaże	20,48	Gres	0/23	Pom. gospodarcze	38,32	Gres
0/12	Sauna z prysznicami	17,97	Gres	0/24	Wiatrołap	15,90	Gres

LEGENDA

- A1 -Oprawa świetłkowska 2x18 W, z rastrem typu pełna-parabola w wersji matowej, ze statecznikiem elektronicznym EVG, IP20
- A4 -Oprawa świetłkowska 2x18 W, z rastrem typu pełna-parabola (PPAR-P), ze statecznikiem elektronicznym EVG, IP20
- A3 -Oprawa świetłkowska 4x18 W, z przesłoną mleczną (PLX), ze statecznikiem elektronicznym EVG, IP65
- B1 -Oprawa świetłkowska 2x18 W IP 20, z kloszem w wersji opalizowanej
- C1 -Oprawa typu plafon 1x16W IP 65,ze statecznikiem elektronicznym
- C2 -Oprawa typu plafon 2x18W IP 65,ze statecznikiem elektronicznym
- D1 -Oprawa kinkietowa, 2x18 W, IP65
- D2 -Oprawa kinkietowa, 2x18 W, IP20

- Łącznik krzyżowy
- Łącznik grupowy
- Łącznik schodowy
- Łącznik jednobiegowy
- Przełącznik światła
- Oznacza oprawy wyposażoną w moduł awaryjny, 2-godzinny, min. 10%-tawy

FORMAT

15-066 BIAŁYSTOK, ul.MODLIŃSKA 12 m 25
TEL/FAX: 7324-323

OBIEKT:	Przebudowa internatu szkolnego na ośrodek rehabilitacji na potrzeby Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego w ramach Zakładu Aktywności Zawodowej w Krzyżewie		
INWESTOR:	Zespół Szkół Rolniczych im.Stefanii Karpowicz w Krzyżewie,18-218 Sokoły, Krzyżewo 32		
NAZWA RYS.:	RZUT PARTERU - instalacja oświetleniowa		
DATA:	06.11.2009	SKALA: 1:100	NR RYS.: 2
AUTOR:	mgr inż. Robert Grodzki		
nr upr. PDL/0101/POOE/06	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz Surawiec nr upr. PDL/0074/POOE/07		