






LEGENDA


- 


Oprawa typu plafon, 2x28W, IP65, ze sterownikiem elektronicznym
- 


Oprawa kinkielowa, 2x18 W, IP65
- 


Oprawa kinkielowa, 2x18 W, IP20
- 


Oprawa świetłkowa 2x18 W, z rurem parabolicznym aluminiowym, ze sterownikiem elektronicznym EVG, IP20
- 


Oprawa świetłkowa 4x18 W, z rurem parabolicznym aluminiowym, ze sterownikiem elektronicznym EVG, IP20
- 


Oprawa świetłkowa 2x28W, ze sterownikiem elektronicznym EVG
- 


Oprawa świetłkowa 1x38 W, ze sterownikiem elektronicznym EVG, IP65
- 


łącznik grupowy
- 


łącznik sztabowy
- 

łącznik jednobiegunowy
- 

łącznik jednobiegunowy, IP 44
- 

przełącznik bezpieczeństwa oświetlenia
- 

Oprawa ewakuacyjna ścienna 168W, 3A, AT, z pilotem, z autotestem, pracą awaryjną, z modułem awaryjnym 5-godzinny, np. AMEX
- 

Oznacza oprawę wyposażoną w moduł awaryjny, 2-godzinny, min. 10%-lwy
- 

AW

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Lp.	POMIESZCZENIE	POW./m <sup>2</sup>	RODZAJ POSADZKI
2/1	Klatka schodowa z windy	23,71	gres
2/2	Komunikacja	15,92	wkładzina PCV - typu Gamrat
2/3	Komunikacja	8,63	wkładzina dywanowa
2/4	Pokój	11,03	wkładzina dywanowa
2/5	Łazienka	5,54	gres
2/6	Pokój	24,08	wkładzina dywanowa
2/7	Pokój	35,62	wkładzina dywanowa
2/8	Łazienka	7,90	gres
2/9	Łazienka	5,40	wkładzina dywanowa
2/10	Pokój	35,08	gres
2/11	Łazienka	5,94	wkładzina dywanowa
2/12	Pokój	27,94	gres
2/13	Pokój	20,11	wkładzina dywanowa
2/14	Łazienka	5,94	gres
2/15	Komunikacja	3,60	wkładzina dywanowa
2/16	Pokój	19,63	wkładzina dywanowa
2/17	Łazienka	5,97	gres
2/18	Łazienka	4,45	wkładzina PCV - typu Gamrat
2/19	Łazienka	5,31	gres
2/20	Łazienka	5,14	gres
2/21	Komunikacja z holem	11,33	wkładzina PCV - typu Gamrat
2/22	Komunikacja	5,66	wkładzina PCV - typu Gamrat
2/23	Sala klubowa z zapleczem	76,35	wkładzina PCV - typu Gamrat
2/24	Schowek	3,75	wkładzina PCV - typu Gamrat
Suma:		369,03	



FORMAT

15-066 BIAŁYSTOK, ul.MOJLIŃSKA 12 m 25 TEL/FAX: 7324-323	
OBIEKT:	Rozbudowa i remont budynków wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie dotycząca utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej - przebudowa starego budynku szkoły na pensjonat.
INWESTOR:	Zespół Szkół Rolniczych im.Stefanii Karpowicz w Krzyżewie,18-218 Sokoły, Krzyżewo 32
NAZWA RYS.:	RZUT PODDASZA - Instalacja oświetleniowa
DATA:	06.11.2009
AUTOR:	mgr inż. Robert Grodzki
nr upr. PDL/0101/POOE/06	
SKALA: 1:100 NR RYS.: 5	
SPRAWDZAJĄCY:	
mgr inż. Tomasz Surowiec	
nr upr. PDL/0074/POOE/07	