



SYGNAŁY Z POMIESZCZEŃ NADZOROWANYCH

Przewody nieoznaczone – 0,5 mm²

Nie zmieniać L1 z L2

L2 oznaczyć kolorem niebieskim

Zworki w FAP 2001 ustawić w poz. B

FORMAT

15-066 BIAŁYSTOK, ul.MODLIŃSKA 12 m 25
TEL/FAX: 7324-323

OBIEKT:	Przebudowa internatu szkolnego na ośrodek rehabilitacji na potrzeby Ośrodka Szkoleniowo -Rehabilitacyjnego w ramach Zakładu Aktywności Zawodowej w Krzyżewie		
INWESTOR:	Zespół Szkół Rolniczych im.Stefanii Karpowicz w Krzyżewie,18-218 Sokoły, Krzyżewo 32		
NAZWA RYS.:	Schemat centralki przywoławczej		
DATA:	06.11.2009		NR RYS.: 10
AUTOR: mgr inż. Robert Grodzki nr upr. PDL/0101/P00E/06	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz Surowiec nr upr. PDL/0074/P00E/07		