



Pi=17,74kW

kz=0,6

Ps=10,64kW

R1

o1M+0009Cwietlenie - pom. nr:  
1/16, 1/19 Pokoj,  
1/17, 1/18 1M+000A3azienka

o1M+0009Cwietlenie - pom. nr:  
1/20 Pokoj, 1/21 1M+000A3azienka

o1M+0009Cwietlenie - pom. nr:  
1/23, 1/25 Pokoj,  
1/24, 1/26 1M+000A3azienka

o1M+0009Cwietlenie - pom. nr:  
1/27, 1/29 Pokoj,  
1/28, 1/30 1M+000A3azienka

gniazda - pom. nr:  
1/16, 1/19 Pokoj

gniazda - pom. nr:  
1/20 Pokoj

gniazda - pom. nr:  
1/27, 1/29 Pokoj

gniazda - pom. nr:  
1/23, 1/25 Pokoj

gniazdo w 1M+000B3azience - pom. nr:  
1/28, 1/30 1M+000A3azienka

gniazdo w 1M+000B3azience - pom. nr:  
1/26 1M+000A3azienka

gniazdo w 1M+000B3azience - pom. nr:  
1/21, 1/24 1M+000A3azienka

gniazdo w 1M+000B3azience - pom. nr:  
1/17, 1/18 1M+000A3azienka

#### UWAGA:

- fazy w rozdzielnicy obciążyć równomiernie
- rozdzielnicę wykonać jako podtylną z dwiema pełnymi zamykaniami na zamek
- w rozdzielnicy pozostawić rezerwę min. 30% miejsca

**OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA**  
obwody projektowane - samoczynne wyłączenie zasilania  
w układzie TN-S oraz wyłącznik różnicowoprądowy

<b>FORMAT</b>		15-066 BIAŁYSTOK, ul.MODLIŃSKA 12 m 25 TEL/FAX: 7324-323	
<b>OBIEKT:</b>		Rozbudowa i remont budynków wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie dotycząca utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej - przebudowa starego budynku szkoły na pensjonat.	
<b>INWESTOR:</b>		Zespół Szkół Rolniczych im. Stefana Karłowicza w Krzyżewie, 18-218 Sokoły, Krzyżewo 32	
<b>NAZWA RYS.:</b>		schemat rozdzielnic R1	
<b>DATA:</b>		06.11.2009	<b>NR RYS.: 8</b>
<b>AUTOR:</b> mgr inż. Robert Grodzki nr upr. PDL/0101/P00E/06		<b>SPRAWDZAJĄCY:</b> mgr inż. Tomasz Surowiec nr upr. PDL/0074/P00E/07	