

UWAGA:
- *fazy w rozdzielnicy obciążyć równomiernie*
- *rozdzielnicę wykonać jako podłynkową z dzwiami pełnymi zamykanymi na zamek*
- *w rozdzielnicy pozostawić rezerwę min. 30% miejsca*

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
obwody projektowane - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S oraz wyłącznik różnicowoprądowy

FORMAT
15-066 BIAŁYSTOK, ul.MODLIŃSKA 12 m 25
TEL/FAX: 7324-323

OBIEKT:	Przebudowa internatu szkolnego na ośrodek rehabilitacji na potrzeby Ośrodka Szkoleniowo -Rehabilitacyjnego w ramach Zakładu Aktywności Zawodowej w Krzyżewie	
INWESTOR:	Zespół Szkół Rolniczych im.Stefanii Karpowicz w Krzyżewie,18-218 Sokoły, Krzyżewo 32	
NAZWA RYS.:	schemat rozdzielnicy R1	
DATA:	06.11.2009	NR RYS.: 6

AUTOR:
mgr inż. Robert Grodzki
nr upr. PDL/0101/POOE/06

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Tomasz Surowiec
nr upr. PDL/0074/POOE/07