



Zestawienie pomieszczeń				Zestawienie pomieszczeń			
Lp.	Pomieszczenie	Pow.(m²)	Rodzaj posadzki	Lp.	Pomieszczenie	Pow.(m²)	Rodzaj posadzki
1/1	Komunikacja	82,33	Wykładzina PCV typu Gamrat	1/13	Pokój	18,85	Wykładzina PCV typu Gamrat
1/2	Pokój	16,27	Wykładzina PCV typu Gamrat	1/14	Pokój	13,44	Wykładzina PCV typu Gamrat
1/3	Pokój	19,89	Wykładzina PCV typu Gamrat	1/15	Pokój	20,86	Wykładzina PCV typu Gamrat
1/4	Pokój	19,58	Wykładzina PCV typu Gamrat	1/16	Łazienka męska	9,32	Gres
1/5	Pokój	19,79	Wykładzina PCV typu Gamrat	1/17	Komunikacja	2,71	Gres
1/6	Pokój	19,89	Wykładzina PCV typu Gamrat	1/18	Łazienka z natryskami	12,79	Gres
1/7	Pokój	19,53	Wykładzina PCV typu Gamrat	1/19	Pom. gospodarcze	3,75	Gres
1/8	Pokój	19,58	Wykładzina PCV typu Gamrat	1/20	Łazienka z natryskami	11,50	Gres
1/9	Pokój	19,79	Wykładzina PCV typu Gamrat	1/21	Komunikacja	2,45	Gres
1/10	Pokój	19,58	Wykładzina PCV typu Gamrat	1/22	Łazienka damska	7,96	Gres
1/11	Pokój	19,58	Wykładzina PCV typu Gamrat	1/23	Pokój	9,33	Wykładzina PCV typu Gamrat
1/12	Pokój	19,74	Wykładzina PCV typu Gamrat	1/24	Pokój	10,77	Wykładzina PCV typu Gamrat
				1/25	Świetlica	56,87	Wykładzina PCV typu Gamrat

LEGENDA

- A1

A4

A3

B1

C1

C2

D1

D2

Aw
- Oprawa świetłówkowa 2x18 W, z rastrem typu pełna-parabola w wersji matowej, ze statecznikiem elektronicznym EVG, IP20

-Oprawa świetłówkowa 2x18 W, z rastrem typu pełna-parabola (PPAR-P), ze statecznikiem elektronicznym EVG, IP20

-Oprawa świetłówkowa 4x18 W, z przesłoną mleczną (PLX), ze statecznikiem elektronicznym EVG, IP65

-Oprawa świetłówkowa 2x18 W IP 20, z kloszem w wersji opalizowanej

-Oprawa typu plafon 1x16W IP 65,ze statecznikiem elektronicznym

-Oprawa typu plafon 2x18W IP 65,ze statecznikiem elektronicznym

Oprawa kinkietowa, 2x18 W, IP65

Oprawa kinkietowa, 2x18 W, IP20
- Łącznik krzyżowy

Łącznik grupowy

Łącznik schodowy

Łącznik jednobiegowy

Przycisk bistabilny oświetleniowy

Oznacza oprawę wyposażoną w moduł awaryjny, 2-godzinny, min. 10%-towy

FORMAT		15-066 BIAŁYSTOK, ul.MODLIŃSKA 12 m 25 TEL/FAX: 7324-323	
OBIEKT:		Przebudowa internatu szkolnego na ośrodek rehabilitacji na potrzeby Ośrodka Szkoleniowo -Rehabilitacyjnego w ramach Zakładu Aktywności Zawodowej w Krzyżewie	
INWESTOR:		Zespół Szkół Rolniczych im.Stefanii Karpowicz w Krzyżewie,18-218 Sokoły, Krzyżewo 32	
NAZWA RYS.:		RZUT PIĘTRA - instalacja oświetleniowa	
DATA:	06.11.2009	SKALA: 1:100	NR RYS.: 4
AUTOR: mgr inż. Robert Grodzki nr upr. PDL/0101/P00E/06		SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz Surowiec nr upr. PDL/0074/P00E/07	