



UWAGA:

- fazy w rozdzielni obciążać równomiernie
- rozdzielnicę wykonać jako podtylną z dwiema pełnymi zamykaniami na zamek
- w rozdzielni pozostawić rezerwę min. 30% miejsca

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
obwody projektowane - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S oraz wyłącznik różnicowoprądowy

F ORMAT		PRACOWNIA ARCHITEKTURY JAROSŁAW WOŁOSIEWICZ 15-066 BIAŁYSTOK, ul.MODLIŃSKA 12 m 25 TEL/FAX: 085 7324-323	
OBIEKT:	STAJNIA		
INWESTOR:	Zespół Szkół Rolniczych im. Stefani Karpowicz w Krzyżewie 18-218 Sokół, Krzyżewo 32		
NAZWA RYS.:	schemat rozdzielni RG		
DATA:	06.11.2009	NR RYS.: 3	
AUTOR: mgr inż. Robert Grodzki nr upr. PDL/0101/P00E/06		SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz Surowiec nr upr. PDL/0074/P00E/07	