

RZUT PRZYZIEMIA

1- wodomierz typu Flostar M dn 40mm, przystosowany do nadajnika impulsów, qnom=10m3/h, qmax=20m3/h

2- filtr siatkowy gwintowany typu FS-50

3- zawór antyskażeniowy typu EA -291 NF dn 50mm z możliwością nadzoru lub równoważny

FORMAT	PRACOWNIA ARCHITEKTURY JAROSŁAW WOLOSIEWICZ 15-066 BIAŁYSTOK, ul.MODLIŃSKA 12 m 25 TEL/FAX: 085 7324-323		
OBIEKT :	BUDYNEK GOSPODARCZO-INWENTARSKI Z PRZEZNACZENIEM NA STAJNIĘ		
TEMAT:	PROJEKT PRZYŁACZA WODOCIĄGOWEGO I INSTALACJI SANITARNYCH		
DATA: 6.11.2009	STADIUM: PW	SKALA: 1:100	NR RYS.: 1
AUTOR: tech Marian Wojciuła upr nr BL455/74 i BL67/77		AUTOR: mgr Inż Celina Gębiewska PDL/0114/POOS/08	



PROFIL KANALIZACJI ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ZWIERZĘCYCH





FORMAT	PRACOWNIA ARCHITEKTURY JAROSŁAW WOLOSIEWICZ 15-066 BIAŁYSTOK, ul.MODLIŃSKA 12 m 25 TEL/FAX: 085 7324-323		
OBIEKT :	BUDYNEK GOSPODARCZO-INWENTARSKI Z PRZEZNACZENIEM NA STAJNIĘ		
TEMAT:	PROJEKT PRZYŁACZA WODOCIĄGOWEGO I INSTALACJI SANITARNYCH		
DATA: 6.11.2009	STADIUM: PW	SKALA: 1:100	NR RYS.: 3
AUTOR: tech Marian Wojciuła upr nr BL455/74 i BL67/77		AUTOR: mgr Inż Celina Gębiewska PDL/0114/POOS/08	