PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO BUDYNKU REHABILITACYJNEGO

SKALA 1:100

1:200



POZIOM ODNIESIENIA 119,00

RZÊDNA TERENU	128,33	128,45
RZĘDNA OSI PRZEWODU	126,25	126,04
ZAGŁĘBIENIE	1,80	1,89
ŒREDNICE / SPADKI		Ø90PE / 0,4%
ODLEGŁOŚCI	6,6 / 0,0	
OZNACZENIA	W2	

FORMAT

PRACOWNIA ARCHITEKTURY
JAROSŁAW WOŁOSIEWICZ
15-066 BIAŁYSTOK, ul.MODLIŃSKA 12 m 25
TEL/FAX: 085 7324-323

OBIEKT : Część istniejącego budynku internatu z przeznaczeniem na potrzeby pomieszczeń do ćwiczeń

TEMAT: PROJEKT INSTALACJI WOD-KAN

NR RYS.: 8

DATA: 6.11.2009

STADIUM: PW

AUTOR: mgr inż Celina Gęsiewska PDL/0114/POOS/08

AUTOR: tech Marian Wojciula upr nr BŁ455/74 i BŁ67/77