K3- jednostka wewnętrzna przyścienna PFFY-P50VLEM-E o wydajności chłodniczej 5,6kW

K4- pompka skroplin typu mini ORANGE ASPEN 2 , pobór prądu 0,2A 230V



RZUT PODDASZA
SKALA 1 : 50

FORMAT	PRACOWNIA ARCHITEKTURY JAROSŁAW WOŁOSIEWICZ 15-066 BIAŁYSTOK, ul.MODLIŃSKA 12 m 25 TEL/FAX: 085 7324-323		
OBIEKT :	Istniejący nieużytkowany budynek starej szkoły z przeznaczeniem na pensjonat		
TEMAT:	PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ		
DATA: 6.11.2009	STADIUM:	SKALA: 1:100	NR RYS.: 3
AUTOR: mgr inż. Marian Wojciuk upr. nr BŁ/455/74 BŁ/0727		AUTOR: mgr inż. Celina Gęsiewska POL/0114/POOS/08	