

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na:

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2043B w m. Kobylin Kuleszki w lok. roboczej 0+000 – 0+377,0 na długości 0,377 km”

W odpowiedzi na zadane zapytania w dniu 30.07.2015 roku – Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje i wyjaśnia:

PYTANIE NR 1

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający posiada prawomocny ZRID, Pozwolenie na Budowę, Zgłoszenie Robót bądź inny prawomocny dokument zezwalający na realizację przedmiotowego Zadania, jeżeli tak to zwracamy się o załączenie skanu dokumentu do przedmiotowej dokumentacji.

Ad. 1 – Zamawiający zamieszcza skan decyzji ZRID w załączniku.

PYTANIE NR 2

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały aktualne wytyczne techniczne WT1-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych.

Ad. 2 – Zamawiający potwierdza obowiązywanie wytycznych WT1-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych na w/w zadaniu

PYTANIE NR 3

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały aktualne wytyczne techniczne WT2-2010 do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych

Ad. 3 – Zamawiający potwierdza obowiązywanie wytycznych WT2-2010 do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych na w/w zadaniu.

PYTANIE NR 4

Zwracamy się o zmianę zapisów Umowy § 6 pkt. 5 na zgodne z art. 151 ust. 3 Ustawy Pzp, który mówi o zwrocie zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi tylko po upływie okresu rękojmi, natomiast Zamawiający wskazał okres rękojmi lub gwarancji.

Ad. 4 – Zamawiający zamieszcza poprawiony projekt umowy w załączniku.

PYTANIE NR 5

Zwracamy się o podanie okresu rękojmi

Ad. 5. – Zamawiający informuje, iż okres rękojmi 5 lat zgodnie z art. 568 § 1 Kodeksu Cywilnego

PYTANIE NR 6

Zwracamy się o potwierdzenie iż kruszywo łamane na podbudowę (pozycja nr 12 kosztorysu) powinno mieć stopień przekruszenia 80%

Ad. 6. – Zamawiający informuje, iż zgodnie z SST kruszywo łamane na podbudowę powinno zawierać co najmniej 80% ziaren łamanych we frakcji powyżej # 4 mm.

Wprowadzone zmiany nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Z-ca DYREKTORA
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

mgr inż. *Elżbieta Musielak*